



Department of Facilities Management
 45 W. Gude Drive, Suite 4000, Rockville, MD 20850
 Teléfono: 240-314-1090 Fax: 301-279-3055

Lista de Verificación Para Apagar la Energía Eléctrica en la Escuela (Vacaciones de Invierno)

Nombre del Verificador:	Escuela:
Fecha:	Hora:

****Por favor recuerde mantener enchufadas las computadoras y los protectores de sobretensión encendidos, MCPS podría estar actualizando sus computadoras en este momento****

TAREA A REALIZAR	SE HA REALIZADO
Durante las vacaciones, verifique detenidamente la exactitud del horario de su escuela para el Uso Comunitario de las Escuelas Públicas (Community Use of Public Schools), usando el horario ICB. Quizás algunos grupos no se reúnan durante las vacaciones programadas. Si no hay actividades programadas durante las Vacaciones de Invierno, por favor notifique a Energy Management para programar al edificio como "Desocupado" durante este período	
Todas las refrigeradoras deben estar limpias, desenchufadas y con la puerta sostenida abierta con algún objeto	
Todos los extractores de aire y ventiladores de la cocina APAGADOS, excepto cuando se necesiten	
Verifique la temperatura del termostato: Máximo nivel de calefacción, 70 grados	
Todas las luces interiores APAGADAS en las áreas desocupadas	
Persianas cerradas	
Las computadoras de la oficina y de las aulas APAGADAS (sin luz verde encendida) Excepción: esto no aplica a los servidores LAN o las computadoras de la cafetería	
Todo equipo innecesario APAGADO	
Todos los electrodomésticos en economía del hogar (home economics) APAGADOS, inclusive las refrigeradoras (limpias y vacías antes de partir para evitar riesgos de seguridad/salud por causa de alimentos en mal estado).	
Controle (y reajuste) todos los relojes registradores de seguridad y los de las luces del estacionamiento/parqueadero	
Verifique y reporte cualquier llave de agua/grifo que gotee o que pierda agua constantemente	
Todas las fuentes de agua desenchufadas, excepto una	
Todos los aparatos electrónicos sin memoria en el aula deben desenchufarse.	
Todas las puertas de los contenedores de basura completamente cerradas y aseguradas con llave. Las tapas de los contenedores de basura con la barra de gravedad asegurada con llave.	
Notas/Observaciones:	

Envíe por correo interno ("pony"), o por fax (301-279-3005), el formulario completado para obtener crédito hacia el premio por Estupenda Administración de Energía (Great Energy Management Award)